

【資料-5】(参考)主要な諸室の設備一覧

諸室	建築					電気								空調	給排水衛生			備考			
	カーテン・ブラインド	防音・遮音性能	吸音仕様	移動間仕切	二重床	電話端子	テレビ受信設備	LAN	Wi-Fi設備	AV機器	モニター	照明	非常用電源供給			機械設備換気	給水設備	給湯設備	手洗い台		
													コンセント	通信設備	ポンプ	換気	暖房				
メインアリーナ	○ (遮光)	○	○	○ (防球ネット)		○	○	○	○			○	○	○		○	○	○			
メインアリーナ観客席	○								○								○	○			
メインアリーナ放送室	○	○	○			○		○	○	○	○						○	○			
屋内ジョギングコース	○																○	○			
サブアリーナ	○ (遮光)	○	○	○ (防球ネット)		○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○			
器具庫																		○			
多目的ルーム	○ (遮光)	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○		
キッズルーム	○	○	○			○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	
授乳室	○	○	○					○			○	○				○	○	○	○	○	
医務室	○	○	○			○		○	○			○	○			○	○	○	○	○	
エントランスホール	○					○	○	○	○	○		○	○	○			○	○			
男性用、女性用ロッカールーム、シャワールーム								○									○	○	○	○	○
ホーム用、アウェイ用ロッカールーム、シャワールーム								○		○							○	○	○	○	○
審判用ロッカールーム、シャワールーム								○		○							○	○	○	○	○
主催者・主管者用諸室	○					○	○	○	○	○							○	○			
来賓用諸室	○						○	○	○	○		○					○	○			
メディア用諸室	○					○	○	○	○	○		○					○	○			
プロードキャスター用諸室	○					○	○	○	○	○		○					○	○			
トイレ										○						○	○	○	○	(※1)	(※2)
管理事務室	○	○	○	○ (OAフロア)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	(※1)	(※2)
防災備蓄倉庫										○							○				
機械室(電気室以外)	○								○			○	(※)	○			○				
機械室(電気室)	○								○					○			○				
階段、廊下等(※)									○							○					※主要な動線となる階段、廊下等
緑地・広場																	○				
駐車場																	○				
駐輪場																					

注記1) 照明設備、コンセントや法的に必要な設備は適宜設置すること。

注記2) 非常用電源供給の照明、コンセントについては、最低限、通常時の1/2以上が使用できるものとすること。(管理事務室・エントランスホールについては、通常時と同等とする。)

注記3) 非常用電源供給の換気については、自然換気が可能であれば不要とする。

注記4) 非常用電源供給の通信設備は、電話端子・テレビ受信設備・LANを示す。Wi-Fi設備についても、非常用電源等を考慮し停電時も使用可能とすること。

※1一部トイレ及び多目的トイレは非常時対応
※2オストメイト設備対応

※給湯スペース(ミニキッチン設備含む)

※非常電源供給のポンプ設備は、トイレ給水用、オイルタンクのオイル圧送用