

【資料-5】 (参考) 主要な諸室の設備一覧

諸室	建築					電気										空調		給排水衛生				備考		
	カーテン・ブラインド	防音・遮音性能	吸音仕様	移動間仕切	二重床	電話端子	テレビ受信設備	LAN	Wi-Fi設備	AV機器	モニター	非常用電源供給					空調(冷暖房)	機械設備換気	給水設備	給湯設備	手洗い台		シャワー設備	
												照明	コンセント	通信設備	ポンプ	換気								暖房
メインアリーナ	○(遮光)	○	○	○(防球ネット)		○	○	○	○			○	○	○		○	○							※非常時の暖房設備の熱源は提案による
メインアリーナ観客席	○								○							○	○							
メインアリーナ放送室	○	○	○			○		○	○	○						○	○							
屋内ジョギングコース	○															○	○							
サブアリーナ	○(遮光)	○	○	○(防球ネット)		○	○	○	○	○		○	○	○		○	○							※非常時の暖房設備の熱源は提案による
器具庫																	○							
多目的ルーム	○(遮光)	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○		○	○							
キッズルーム	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○		○	○	○	○					
授乳室	○	○	○			○		○	○			○	○		○	○	○	○	○	○	○			
医務室	○	○	○			○		○	○			○	○		○	○	○	○	○	○	○			
エントランスホール	○					○	○	○	○		○	○	○	○		○	○							
男性用、女性用ロッカールーム、シャワールーム									○							○	○	○	○	○	○			
ホーム用、アウェイ用ロッカールーム、シャワールーム									○							○	○	○	○	○	○			
審判用ロッカールーム、シャワールーム									○							○	○	○	○	○	○			
主催者・主管者用諸室	○					○	○	○	○	○						○	○							
来賓用諸室	○						○	○	○	○						○	○							
メディア用諸室	○					○	○	○	○	○						○	○							
ブロードキャスター用諸室	○					○	○	○	○	○						○	○							
トイレ												○				○	○	○(※1)	○(※2)	○				※1一部トイレ及び多目的トイレは非常時対応 ※2オストメイト設備対応
管理事務室	○	○	○		○(OAフロア)	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○(※)	○(※)					※給湯スペース(ミニキッチン設備含む)
防災備蓄倉庫												○					○							
機械室(電気室以外)		○										○					○							※非常電源供給のポンプ設備は、 トイレ給水用、オイルタンクのオイル圧送用
機械室(電気室)		○										○					○							
階段、廊下等(※)												○					○							※主要な動線となる階段、廊下等
緑地・広場																			○					
駐車場																			○					
駐輪場																								

注記1) 照明設備、コンセントや法的に必要な設備は適宜設置すること。

注記2) 非常用電源供給の照明、コンセントについては、最低限、通常時の1/2以上が使用できるものとする。(管理事務室・エントランスホールについては、通常時と同等とする。)

注記3) 非常用電源供給の換気については、自然換気が可能であれば不要とする。

注記4) 非常用電源供給の通信設備は、電話端子・テレビ受信設備・LANを示す。Wi-Fi設備についても、非常用電源等を考慮し停電時も使用可能とすること。