

議案第105号

契約の締結について（青森市清掃工場火災対策整備工事）

令和6年6月13日
総務企画常任委員会資料
総務部

- 1 名称 青森市清掃工場火災対策整備工事
- 2 場所 青森市大字鶴ヶ坂字早稲田241番地1
- 3 工事概要 本工事は、令和2年5月25日の火災で焼損した青森市清掃工場の破碎選別処理施設の再稼働に向け、火災対策整備工事を実施するものである。
- 4 工事内容 火災対策整備工 一式

【主な改善対策】

- ・火災検知器及び消火散水ノズルの増設
- ・コンベヤベルトを難燃性ゴム製から金属製に変更
- ・緊急排出シュートの新設

施設全体	
火災検知器	15基→56基
消火散水ノズル	25基→57基

5 工期 契約締結日の翌日から令和7年3月31日まで

6 契約概要 契約方法 随意契約（一者）

相手方 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社

所在地 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目4番2号


予定価格 1,095,600,000円（税込）

仮契約額 1,081,300,000円（税込）

【随意契約の理由】
本工事は、当工場独自の構造及び機能に関する専門知識に加え、専用設備の製作及び据付に係る高度な技術を有していることが必要であり、当工場を設計・施工した者以外では対応できないものである。

7 施設概要
(青森市清掃工場)
建築面積 8,008㎡
建築構造 地下1階、地上6階、建物高さ30m
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造


(破碎選別処理施設)
処理能力 39.8t/5h/日



場内案内図



位置図



破碎選別処理施設フロー図（施工範囲）


①破碎選別処理施設（外観）



②破碎選別処理施設屋根（選別室屋根）



③破碎物コンベヤ（選別室1階側）



④破碎物コンベヤ（選別室6階側）



⑤一次磁選機（選別室6階側）

