令和4年度　原別配水所系　　浅虫

		水質基準	４ 月	５ 月	６ 月	７ 月	８ 月	９ 月	１０ 月	１１ 月	１２ 月	１ 月	２ 月	３ 月
			4月12日	5月17日	6月7日	7月12日	8月9日	9月6日	10月12日	11月8日	12月6日	1月11日	2月7日	3月7日
外観			無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
水温	(℃)		10.7	14.5	15.4	19.0	19.5	20.4	16.6	14.4	11.2	9.2	8.7	9.5
残留塩素	(mg/L)		0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	―	＜0.0003	―	＜0.0003	―	―	＜0.0003	―	―	―	＜0.0003	―
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	―	＜0.00005	―	＜0.00005	―	―	＜0.00005	―	―	―	＜0.00005	―
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	＜0.002	―	＜0.002	―	―	＜0.002	―	―	―	＜0.002	―
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	1.24	1.38	1.29	1.15	1.01	1.31	1.30	1.11	1.02	1.07	1.18	1.03
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	―	＜0.08	―	＜0.08	―	―	＜0.08	―	―	―	＜0.08	―
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	―	0.03	―	0.03	―	―	0.04	―	―	―	0.04	―
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	―	＜0.0001	―	＜0.0001	―	―	＜0.0001	―	―	―	＜0.0001	―
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	0.04mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	―	＜0.06	―	＜0.06	―	―	＜0.06	―	―	―	＜0.06	―
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	＜0.002	―	＜0.002	―	―	＜0.002	―	―	―	＜0.002	―
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	―	＜0.002	―	＜0.002	―	―	＜0.002	―	―	―	＜0.002	―
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	―	＜0.001	―	0.001	―	―	0.001	―	―	―	0.002	―
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	―	＜0.001	―	0.002	―	―	0.001	―	―	―	0.003	―
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	―	＜0.002	―	＜0.002	―	―	＜0.002	―	―	―	＜0.002	―
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	―	＜0.001	―	＜0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	＜0.001	―
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	―	＜0.001	―	0.001	―	―	＜0.001	―	―	―	0.001	―
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	―	＜0.008	―	＜0.008	―	―	＜0.008	―	―	―	＜0.008	―
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.010	0.008	0.010	0.012	0.010	0.008	0.007	0.006	0.007	＜0.005	0.005	0.007
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	＜0.005	0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.007	＜0.005	＜0.005	＜0.005	0.008	0.006	0.007
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	15.4	13.9	13.6	14.2	14.2	14.4	14.7	13.8	13.5	14.3	14.5	14.7
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	23.0	22.2	22.4	22.0	21.4	20.8	19.9	18.3	17.7	18.9	19.0	19.6
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	(mg/L)	300mg/L以下	59.5	52.0	51.7	56.4	55.6	56.3	56.8	52.5	50.2	54.6	56.0	56.0
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	―	129	―	133	―	―	106	―	―	―	117	―
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	―	＜0.02	―	＜0.02	―	―	＜0.02	―	―	―	＜0.02	―
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	―	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	―	―	＜0.000001	―
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	―	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	―	―	＜0.000001	―
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	―	＜0.005	―	＜0.005	―	―	＜0.005	―	―	―	＜0.005	―
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	―	＜0.0005	―	＜0.0005	―	―	＜0.0005	―	―	―	＜0.0005	―
有機物	(mg/L)	3mg/L以下	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
pH値		5.8以上8.6以下	7.20	7.23	7.25	7.20	7.22	7.21	7.27	7.35	7.32	7.28	7.23	7.28
味		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
臭気		異常でないこと	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
色度	(度)	5度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
濁度	(度)	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1