

し尿処理施設の放流水の水質(令和2年度)

施設名:上磯地区クリーンセンター

| 項目 | 4月 | | 5月 | | 6月 | | 7月 | | 8月 | | 9月 | | 10月 | | 11月 | | 12月 | | 1月 | | 2月 | | 3月 | | | |
|-----------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|-----|-------------------|
| 測定年月日 | 月平均値 | | 月平均値 | | 月平均値 | | 月平均値 | | 月平均値 | | 月平均値 | | 月平均値 | | 月平均値 | | 月平均値 | | 月平均値 | | 月平均値 | | 月平均値 | | | |
| 水素イオン濃度(PH) | 7.80 | | 8.05 | | 7.97 | | 7.83 | | 7.81 | | 7.81 | | 7.69 | | 7.63 | | 7.42 | | 7.66 | | 7.84 | | 7.76 | | | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 1.4 | mg/L | 1.9 | mg/L | 1.2 | mg/L | 1.0 | mg/L | 1.0 | mg/L | 0.8 | mg/L | 0.6 | mg/L | 0.6 | mg/L | 0.8 | mg/L | 0.8 | mg/L | 0.8 | mg/L | 0.8 | mg/L | 0.4 | mg/L |
| 化学的酸素要求量(COD) | 8.7 | mg/L | 2.9 | mg/L | 5.6 | mg/L | 2.9 | mg/L | 7.9 | mg/L | 5.4 | mg/L | 3.1 | mg/L | 2.7 | mg/L | 5.4 | mg/L | 9.6 | mg/L | 1.9 | mg/L | 2.1 | mg/L | 2.1 | mg/L |
| 浮遊物質濃度(SS) | 3.0 | mg/L | 3.4 | mg/L | 2.9 | mg/L | 2.2 | mg/L | 1.1 | mg/L | 1.4 | mg/L | 0.6 | mg/L | 2.2 | mg/L | 2.9 | mg/L | 2.9 | mg/L | 1.1 | mg/L | 1.1 | mg/L | 0.9 | mg/L |
| 大腸菌群数 | 0 | 個/cm ³ | 0 | 個/cm ³ | 0 | 個/cm ³ | 0 | 個/cm ³ | 0 | 個/cm ³ | 0 | 個/cm ³ | 0 | 個/cm ³ | 0 | 個/cm ³ | 1 | 個/cm ³ | 0 | 個/cm ³ | 0 | 個/cm ³ | 0 | 個/cm ³ | 0 | 個/cm ³ |
| 塩化物イオン濃度 | 792 | mg/L | 762 | mg/L | 604 | mg/L | 624 | mg/L | 743 | mg/L | 564 | mg/L | 503 | mg/L | 475 | mg/L | 644 | mg/L | 785 | mg/L | 713 | mg/L | 719 | mg/L | 719 | mg/L |