

し尿処理施設の放流水の水質(令和3年度)

施設名:上磯地区クリーンセンター

項目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
測定年月日	月平均値		月平均値		月平均値		月平均値		月平均値		月平均値		月平均値		月平均値		月平均値		月平均値		月平均値		月平均値	
水素イオン濃度(PH)	7.70		7.59		7.80		7.83		7.65		7.83		7.50		7.63		7.73		7.67		7.68		7.84	
生物学的酸素要求量(BOD)	0.7	mg/L	1.7	mg/L	0.7	mg/L	0.6	mg/L	0.9	mg/L	1.0	mg/L	1.5	mg/L	1.0	mg/L	1.5	mg/L	0.6	mg/L	2.5	mg/L	1.6	mg/L
化学的酸素要求量(COD)	5.2	mg/L	9.2	mg/L	3.1	mg/L	7.8	mg/L	8.1	mg/L	3.3	mg/L	5.6	mg/L	3.3	mg/L	2.9	mg/L	2.8	mg/L	5.9	mg/L	1.7	mg/L
浮遊物質(SS)	1.0	mg/L	1.0	mg/L	0.9	mg/L	0.8	mg/L	0.8	mg/L	1.5	mg/L	0.9	mg/L	1.1	mg/L	1.9	mg/L	2.4	mg/L	1.5	mg/L	1.5	mg/L
大腸菌群数	0	個/cm ³	0	個/cm ³	0	個/cm ³	0	個/cm ³	0	個/cm ³	0	個/cm ³	0	個/cm ³	0	個/cm ³	0	個/cm ³	0	個/cm ³	0	個/cm ³	0	個/cm ³
塩化物イオン濃度	772	mg/L	718	mg/L	614	mg/L	627	mg/L	693	mg/L	579	mg/L	500	mg/L	502	mg/L	688	mg/L	777	mg/L	653	mg/L	648	mg/L