

横内浄水場浄水の放射性物質測定結果

実施日	測定方法	検査結果			
		放射性セシウム Cs-134	検出限界	放射性セシウム Cs-137	検出限界
平成28年4月18日	ゲルマニウム半導体検出器による ガンマ線スペクトロメトリー法	不検出	1.0	不検出	1.0
平成28年5月16日		不検出		不検出	
平成28年6月20日		不検出		不検出	
平成28年7月19日		不検出		不検出	
平成28年8月16日		不検出		不検出	
平成28年9月20日		不検出		不検出	
平成28年10月17日		不検出		不検出	
平成28年11月21日		不検出		不検出	
平成28年12月21日		不検出		不検出	
平成29年1月16日		不検出		不検出	
平成29年2月20日		不検出		不検出	
平成29年3月21日		不検出		不検出	